



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 70
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Тимиршин К.Ф.
«*фво*»

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 5908 «25» февраля 20 22 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.5, лит. А.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.5, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И2389-2022 от 24.01.2022 г., контракт № 1/22/384 от 10.01.2022 г.

Дата проведения инспекции: с 07.02.2022 г. по 25.02.2022 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: параметры микроклимата в кабинете №408 (начальная школа), кабинете №216 (начальная школа), кабинете №217 (начальная школа), кабинете № 325 (Информатика) в ГБОУ лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.5, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений параметров микроклимата № 168/МК от 21.02.2022 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

№ А-0001069197

Продолжение: листов 1
с № А-0001069196

по №

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.)

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия параметров микроклимата в кабинете №408 (начальная школа), кабинете №216 (начальная школа), кабинете №217 (начальная школа), кабинете № 325 (Информатика) в ГБОУ лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.5, лит. А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

- выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинете №408 (начальная школа), кабинете №216 (начальная школа), кабинете №217 (начальная школа), кабинете № 325 (Информатика) в ГБОУ лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.5, лит. А в холодный период года в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 метров от отопительных приборов на трех уровнях 0,1/0,6/1,7м. Окна и двери закрыты, центральное отопление включено. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Результаты измерений параметров микроклимата показали:

- в кабинете № 408 (начальная школа) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;
- в кабинете № 208 (начальная школа) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;
- в кабинете № 216 (начальная школа) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;
- в кабинете № 217 (начальная школа) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;
- в кабинете № 325 (информатики) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: - параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинете №408 (начальная школа), кабинете №216 (начальная школа), кабинете №217 (начальная школа), кабинете № 325 (Информатика) в ГБОУ лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.5, лит. А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Щербаченко Л.Б.

№ А-0001069196

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР №2
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228,
дата внесения 28.09.2016
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6;
тел.: (812) 735-93-56; тел./факс: (812) 736-79-35
www.78centr.ru; uzf@78cge.ru;
ОКПО 76264121, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781601001

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛЦ №2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»
Павленко Н.Н./
М.П.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
№ 168/МК

от «21» февраля 2022 года

Наименование заказчика: ГБОУ лицей №384 Кировского района Санкт-Петербурга.
Адрес (место нахождения): г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, литер А.
Наименование и адрес объекта: ГБОУ лицей №384 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, литер А.
Акт измерений: № 168 от 15.02.2022. **Время проведения измерений:** с 13:40 до 14:40.
НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011
Должность, ФИО лица, проводившего измерения: химик-эксперт ГИФФ СГЛ
Лебедева Е.Н.
Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: заместитель
директора по АХР Головинов Р.А.
Основание для проведения измерений: контракт № 1/22/384 от 10.01.2022 г.

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	531121	Свидетельство № С-А/15-06- 2021/71683228, действительно до 14.06.2023 г.
Дальномер лазерный Leica DISTO D110	1282511289	Свидетельство С-СП/22-11- 2021/111856805, действительно до 21.11.2022 г.

Условия измерения: измерения параметров микроклимата проводились в холодный период года в учебных кабинетах в ГБОУ лицей №384 Кировского района Санкт-Петербурга. Центральное отопление включено. Окна и двери закрыты. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали требованиям к условиям эксплуатации применяемого оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Место измерений	Высота замеров в обслуживаемой зоне	Наименование показателя измерений		
		T °C	W, %	V м/с
		измерен	измерен	измерен
1	2	3	4	5
1. Кабинет №408 (Начальная школа)				
точка в центре помещения	0,1 м	19,6	40	<0,1
	0,6 м	19,8	40	<0,1
	1,7 м	19,9	40	<0,1
точка в 0,5 м от отопительных приборов	0,1 м	20,0	40	<0,1
	0,6 м	20,0	40	<0,1
	1,7 м	20,0	40	<0,1
2. Кабинет №208 (Начальная школа)				
точка в центре помещения	0,1 м	19,4	51	<0,1
	0,6 м	19,5	50	<0,1
	1,7 м	19,6	49	<0,1
точка в 0,5 м от отопительных приборов	0,1 м	19,3	48	<0,1
	0,6 м	19,4	47	<0,1
	1,7 м	19,4	47	<0,1
3. Кабинет №216 (Начальная школа)				
точка в центре помещения	0,1 м	20,6	41	<0,1
	0,6 м	20,8	41	<0,1
	1,7 м	21,0	41	<0,1
точка в 0,5 м от отопительных приборов	0,1 м	21,5	40	<0,1
	0,6 м	21,5	40	<0,1
	1,7 м	21,6	40	<0,1
4. Кабинет №217 (Начальная школа)				
точка в центре помещения	0,1 м	20,9	41	<0,1
	0,6 м	20,9	41	<0,1
	1,7 м	21,0	41	<0,1
точка в 0,5 м от отопительных приборов	0,1 м	21,1	41	<0,1
	0,6 м	21,2	41	<0,1
	1,7 м	21,3	41	<0,1
5. Кабинет №325(Информатика)				
точка в центре помещения	0,1 м	21,2	42	<0,1
	0,6 м	21,3	42	<0,1
	1,7 м	21,3	41	<0,1
точка в 0,5 м от отопительных приборов	0,1 м	21,3	41	<0,1
	0,6 м	21,4	41	<0,1
	1,7 м	21,4	41	<0,1

Ответственный исполнитель: химик-эксперт ГИФФ СГЛ

Лебедева Е.Н.

И.о заведующего ГИФФ СГЛ:

Смыслов А.А.