



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710309 от 23.10.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

Клюшкин И.Н. /
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 13811 « 28 » апреля 20 21 года

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. №78-20-01Ф/И13707-2021 от 13.04.2021г., контракт № 0156261 от 19.12.2019 г.

Дата проведения инспекции: с 13.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: параметры микроклимата в общественном помещении:

Продолжение: листов 2

с № А-0000812721 -

по № А-0000812722

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А- 0000812720

кабинет № 107 (спортивный зал), в ГБОУ лицее № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений параметров микроклимата № 478/МК от 22.04.2021 г. Испытательного лабораторного центра Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 28.09.2016 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия параметров микроклимата в общественном помещении: кабинет № 107 (спортивный зал) в ГБОУ лицее № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

- выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в общественном помещении: кабинет № 107 (спортивный зал) в ГБОУ лицее № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А.

Измерения проводились в холодный период года в пасмурную погоду в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 метров от отопительных приборов на трех уровнях 0,1/1,1/1,7м, при закрытых окнах и дверях, центральное отопление включено. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования. Измерения выполнены в каждой точке трехкратно с интервалом 5 мин.

Результаты измерений параметров микроклимата показали:

– кабинет № 107 (спортивный зал) – параметры микроклимата находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: - параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в общественном помещении: кабинет № 107 (спортивный зал) в ГБОУ лицее № 384 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по


*Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90*

№ А- 0000812721

от 28.04 2021 г. № 78-20-01Ф-03.005.Л. 13811

адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, лит. А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

 Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

№ А- 0000812722

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228,
дата внесения 28.09.2016
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6;
тел.: (812) 735-93-56; тел./факс: (812) 736-79-35
www.78centr.ru; uzf@78cge.ru;
ОКПО 76264121, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781601001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Юго-западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»



С.Е. Сокольников

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
№ 478/МК

от «22» апреля 2021 года

Наименование заказчика: ГБОУ лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга.

Адрес (место нахождения): г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 5, литер А.

Наименование и адрес объекта: ГБОУ лицей № 384 Кировского района пр. Стачек, д. 5, литер А.

Акт измерений: № 478 от 16.04.2021. **Время проведения измерений:** с 12:20 до 12:50.

НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: химик-эксперт ГИФФ СГЛ Лебедева Е.Н.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: заместитель директора по АХР Головинов Р.А.

Основание для проведения измерений: контракт № 0156261-35 от 19.12.2019 г.

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС-200А	4239	Свидетельство № 0183978, действительно до 06.09.2021 г.
Дальномер лазерный Leica DISTO D110	1282511289	Свидетельство № 0214747, действительно до 10.11.2021 г.

Условия измерения: измерения параметров микроклимата проводились в холодный период года в помещении спортивного зала в ГБОУ лицей №384 Кировского района Санкт-Петербурга. Центральное отопление включено. Окна и двери закрыты. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Место измерений	Высота замеров в обслуживаемой зоне	Наименование показателя измерений		
		T °C	W, %	V м/с
		измерен	измерен	измерен
1	2	3	4	5
1. Кабинет №107 (Спортивный зал)				
точка в центре помещения	0,1 м	19,9	40	<0,1
	1,1 м	19,9	40	<0,1
	1,7 м	20,0	40	<0,1
точка в 0,5 м от отопительных приборов	0,1 м	19,8	41	<0,1
	1,1 м	19,7	41	<0,1
	1,7 м	19,6	41	<0,1
точка в 0,5 м от окна	0,1 м	19,5	41	<0,1
	1,1 м	19,6	41	<0,1
	1,7 м	19,6	41	<0,1

Ответственный исполнитель:
химик-эксперт ГИФФ СГЛ

Заведующий ГИФФ СГЛ

Лебедева Е.Н.

Доровский Р.Е.